

PREVENTISTA – test k plnění odbornosti (příklad)

2023, oprava testů k plnění odbornosti



1. Jaké je telefonní číslo **jednotného evropského čísla** tísňového volání:
 - a) 150
 - b) 112
 - c) 158
2. Komínový sopouch slouží k:
 - a) odvodu spalin z komína do volného ovzduší
 - b) vymetání a čištění komínu
 - c) napojení spotřebičů ke komínu
3. Komín spotřebiče na **pevná paliva (do 50 kW)** se musí kontrolovat:
 - a) **1x ročně**
 - b) 4 x ročně
 - c) 2 x ročně
4. Povinnost zajistit čištění komínu má:
 - a) obec
 - b) hasiči
 - c) majitel objektu
5. Spotřebič na **pevná** paliva musí mít před příkládacím otvorem nehořlavou podložku, která přesahuje jeho půdorys:
 - a) nejméně o **300 mm** před příkládacím otvorem
 - b) nejméně o 60 mm před příkládacím otvorem
 - c) nejméně o 2000 mm před příkládacím otvorem
6. V garáži se mohou skladovat PHM v množství:
 - a) libovolném
 - b) 40 l pro osobní a 80 l pro nákladní vozidla
 - c) 50 l pro osobní a 120 l pro nákladní vozidla
7. Ve sklepě může být skladováno nejvíce:
 - a) **40 l** hořlavých kapalin
 - b) 10 l hořlavých kapalin
 - c) 200 l hořlavých kapalin
8. **Ve společných a sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení může být skladováno nejvíce:**
 - a) 5 l hořlavých kapalin
 - b) 10 l hořlavých kapalin
 - c) **nelze ukládat hořlavé kapaliny, s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů**
9. Plynový sporák může zapojit a uvést do provozu:
 - a) kdokoliv
 - b) pouze osoba s oprávněním provádět takové práce
 - c) pouze hasiči
10. Které zařízení nesmíme při odchodu z domu nechat zapojené v el. síti?
 - a) varnou konvici
 - b) **chladicí zařízení**
 - c) plynový sporák
11. U el. spotřebičů, které mají ve skříni otvory pro chlazení, je nutno:
 - a) tyto otvory dobře zakrýt, aby teplo neodcházelo ze spotřebiče ven
 - b) tyto otvory vždy nechat volné
 - c) tyto otvory zakrývat, pokud odcházíme z domu
12. V prostorách, kde se provádí údržba a opravy vozidel:
 - a) mohou být instalovány pouze tepelné spotřebiče (zdroje tepla) na **pevná** paliva
 - b) nesmí být instalovány plynové spotřebiče
 - c) nesmí být instalovány tepelné spotřebiče na **pevná** paliva, otevřené spotřebiče a zářiče

13. Pokud skladujeme hořlavý materiál nebo látky na půdě, musí být od komína vzdáleny min.:

- a) 0,5 m
- b) není určena minimální vzdálenost
- c) 1 m

14. Na půdě nelze skladovat:

- a) hořlavé kapaliny
- b) seno
- c) starý nábytek

15. Na střeše musí být vždy nainstalován:

- a) hromosvod
- b) komín
- c) televizní anténa

16. V kotelně je zakázáno skladovat:

- a) palivové dříví
- b) uhlí
- c) tlakové láhve s jakýmkoliv plynem

17. Nevychladlý popel:

- a) vynášíme ihned do popelnice, aby nedošlo k jeho vznícení v kotelně
- b) necháváme na zemi před kamny, až do vychladnutí
- c) ukládáme do nehořlavých uzavíratelných nádob

18. Uhlí a dřevo musíme skladovat:

- a) zásadně společně
- b) můžeme skladovat společně nebo odděleně
- c) vždy odděleně

19. Uhlí ukládáme do sklepa vždy:

- a) vlhké včetně prachu, aby se předešlo jeho vznícení
- b) vlhké bez prachu
- c) suché bez prachu

20. Nádoby se stlačeným plynem Propan-Butan ukládáme:

- a) vždy na dobře větraném místě pod úroveň okolního terénu
- b) vždy na dobře větraném místě nad úroveň okolního terénu
- c) vždy v kotelně

21. Hlavní uzávěr vody nebo plynu:

- a) musí být vždy volně přístupné
- b) musí být vždy zabezpečené před volným přístupem, např. dětmi
- c) musí být vždy na chodbě, vedoucí do sklepa

22. Osobní pomocí musí poskytnout:

- a) každý hasič u zásahu
- b) každý občan
- c) příslušníci policie a záchranné služby

23. Evakuační zavazadlo by nemělo obsahovat:

- a) léky
- b) přenosné rádio
- c) přenosný televizor

24. Při evakuaci nesmíme zapomenout:

- a) vypnout hlavní přívod vody a plynu
- b) napsat sousedům vzkaz, kam jdeme
- c) pustit všechna zvířata, která v domě chováme, na svobodu

25. IZS je zkratka pro:

- a) Integrovanou zdravotní službu
- b) Integrovaný záchranný systém
- c) Individuální záslužnou činnost

26. Základní složky IZS jsou:

- a) HZS ČR, jednotky PO, zdravotnická záchranná služba, policie ČR
- b) HZS ČR, Armáda ČR, obecní úřady
- c) SDH, Policie ČR, záchranáři (psovodi)

27. Starou trávu:

- a) můžeme vypalovat pouze na povolení obecního úřadu
- b) můžeme vypalovat jen na jaře
- c) nesmíme vypalovat

28. Občan nesmí:

- a) pořídít si požární automobil
- b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá pro ně požadovanou odbornou způsobilost
- c) zakoupit si dýchací přístroj a ochrannou přilbu

29. Podle hořlavosti rozdělujeme látky na:

- a) látky nehořlavé, nesnadno hořlavé a hořlavé
- b) látky zapalitelné a nezapalitelné
- c) tekuté, kapalné a plynné

30. Třída požáru B označuje požáry:

- a) pevných látek
- b) hořlavých kapalin
- c) plynů

31. Kapaliny I. třídy nebezpečnosti mají teplotu vzplanutí:

- a) od 56 °C do 100 °C včetně
- b) od 22 °C do 55 °C včetně
- c) do 21 °C včetně

32. Teplota vznícení je teplota:

- a) při které se látka ve směsi se vzduchem sama vznítí bez vnějšího zdroje zapálení
- b) při které látka může být zapálena přímým plamenem
- c) při které se látka začne odpařovat tak, že může dojít k jejímu vznícení jiskrou nebo malým plamenem

TEST PREVENTISTA – SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

1. – b

2. – c

3. – a

4. – c

5. – a

6. – b

7. – a

8. – c

9. – b

10. – a

11. – b

12. – c

13. – c

14. – a

15. – a

16. – c

17. – c

18. – c

19. – c

20. – b

21. – a

22. – b

23. – c

24. – a

25. – b

26. – a

27. – c

28. – b

29. – a

30. – b

31. – c

32. – a